



Har. Birgir Haraldsson

Skipulags- og byggingarfulltrúi

Suðurlandsvegi 1-3

850 HELLA

birgir@ry.is

**Umsögn fyrir deiliskipulagbreytingu vegna Árbakka nr. 40, 42, 44, 46, 41, 43, og 45,
Rangárþingi ytra.**

Mál nr. 251/2024

Vegagerðin hefur fengið til umsagnar breytingu á deiliskipulagi fyrir Árbakka nr. 40, 42, 44, 46, 41, 43, og 45 í Rangárþingi ytra, sem unnið er af Landformi dags. 14.02.2024.

Síða 1/1

Vegagerðin gerir ekki athugasemdir enda ekki um nýja vegtengingu að ræða.

Vegagerðin minnir á að sýna skal á uppdrætti allar nærliggjandi vegtengingar sem gætu haft áhrif á umsögn Vegagerðarinnar, þó svo að þær séu utan skipulagssvæðis. Vísað er í veghönnunarreglur Vegagerðarinnar í þessu sambandi. Málsetja skal fjarlægðir á milli tenginga. Vegagerðin bendir á að Árbæjarvegur (271-01) er tengivegur af tegund C7 og því skal fjarlægð á milli tenginga vera 2-300m og veghelgunarsvæði er 15m breitt til hvorrar handar frá miðlínu héraðsvegar. Framkvæmdir innan veghelgunarsvæðis eru háðar leyfi frá Vegagerðinni.

Virðingarfyllt

f.h. Vegagerðarinnar

Rannveig María Jóhannesdóttir

Landfræðingur

Suðursvæði Vegagerðarinnar

Þetta skjal hefur verið samþykkt rafrænt

Vegagerðin

Suðurlandsvegur 3

210 Garðabær

+354 522 1000

vegagerdin.is

[vegagerdin](mailto:vegagerdin@vegagerdin.is)

[@vegagerdin.is](mailto:vegagerdin@vegagerdin.is)