

Afgreiðslufundur byggingarfulltrúa - 155 (24.9.2025) - Fögruvellir, L200046. Leiguvík ehf.
Beiðni um umsögn vegna rekstrarleyfis

Málsnúmer	: 2509060
Málsaðili	: Sýslumaðurinn á Suðurlandi
Niðurstaða (stutt)	: Hafnað
Fundardagur	: 24.09.2025
Inngangur	: Sýslumaðurinn á Suðurlandi óskar eftir umsögn vegna beiðni Ólafar Rún Tryggvadóttur fyrir hönd Leiguvík ehf ehf. kt. 690515-1050 um rekstrarleyfi fyrir gistingu í flokki II, tegund "C" minna gistiheimili á lóðinni Fögruvellir, L200046, Rangárþingi ytra. Umsókn barst 19.09.2025.
Niðurstaða	: Byggingarfulltrúi og slökkvistjóri geta ekki gefið jákvæða umsögn eins og stendur. Ástæðan er sú að þar sem björgunarop samræmast ekki ákvæðum byggingarreglugerðar varðandi stærð, getur byggingarfulltrúi ekki gefið jákvæða umsögn um gistirekstur fyrr en búið er að bregðast við og björgunarop gerð í samræmi við reglur þar um.